ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
технический директор,
заместитель руководителя ИЛЦ
Е.Д.Бердникова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-3489-1384
Дата оформления: 24.05.2019

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Образцы (пробы) направлены:
МУПП ЖКХ Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, с .Подбельск, ул. Юбилейная, 4-а

Дата и время отбора образца (пробы): *22.05.2019 08 ч. 31 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *22.05.2019 11 ч. 45 мин.*
Цель отбора: *По договору*
контракт от 29.03.2019 г. № 4
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МУПП ЖКХ Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, с .Подбельск, ул. Юбилейная, 4-а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Революционная, 33 (ВРК)
Код образца (пробы): *1.2.05.19.3489.Д*
Объем образца: *2,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-14*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 градусов С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Тушева Н.Н.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.05.19.3489.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.05.2019 12 ч. 05 мин.
Дата окончания исследования: 22.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 1.2.05.19.3489.Д

Отделение лабораторных исследований

Дата начала исследования: 22.05.2019 12 ч. 05 мин
Дата окончания исследования: 24.05.2019

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	8,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола: *Врач - бактериолог: Артищева С.А.*
Химик - эксперт: Левкина А.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

**********Конец протокола**********